

Зарегистрирована
Отделением надзорной
деятельности по Даниловском
району Ярославской области
УНД ГУ МЧС России по
Ярославской области
«23» марта 2015 г.

Регистрационный номер № 78 215 501 70 00 131

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Сказка», сокращенное название МБДОУ детский сад №1 «Сказка» для объекта: 2-х этажное здание.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 1147611000107

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7617009415

Место нахождения объекта защиты Ярославская область, Даниловский муниципальный район, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 70а.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

Юридический адрес: 152070, Ярославская область, Даниловский муниципальный район, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 70а.

Почтовый адрес объекта защиты: 152070, Ярославская область, Даниловский муниципальный район, г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 70а.

Тел. /факс: (48538) 5-03-02.

e-mail: skazka_dan@mail.ru

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I	<p><u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u></p> <p>В соответствии с п.2 ст. 64, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, п. 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее «Технический регламент») оценка пожарного риска не производится.</p>
II	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p>В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится, договора добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара не имеется.</p>
III	<p><u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u></p>
	<p>На объекте выполняются требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Свода правил СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. - Свода правил СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. - Свода правил СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. - Свода правил СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. - Свода правил СП 6.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. - Свода правил СП 7.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - Свода правил СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. - Свода правил СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования

пожарной безопасности.

А именно:

1. Размещение объекта соответствует требованиям ст. 76 Технического регламента (не более 3 км (2,5 минут время прибытия) от ПЧ-53 г. Данилова).

2. Подъезд к объекту пожарной техники обеспечен по асфальтобетонному покрытию со стороны улицы Циммервальда шириной не менее 3,5 м, проезд выполнен на расстоянии не более 5 м от здания в соответствии п. 8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.

3. Противопожарные расстояния между объектом и соседними существующими зданиями более нормативно необходимых в соответствии с таблицы 11 ФЗ-123 и СП 4.13130.

4. Наружное пожаротушение обеспечивается от двух пожарных гидрантов на городской сети водопровода, расположенных на расстоянии не более 200 м от здания детского сада в соответствии с п.п. 1 п. 2, п. 6, п. 15, п. 16, п. 17 ст. 62, ст. 68, таблицы 8 ФЗ-123, п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009.

5. Здание детского сада соответствует II степени огнестойкости, в соответствии с требованиями табл. 6.12 СП 2.13130.

6. Имеется 2 полных этажа, холодный чердак и технический подвал для инженерных коммуникаций, при степени огнестойкости здания – II по таблице 21 приложения к Техническому регламенту, класс конструктивной пожарной опасности – СО по таблице 22 приложения к Техническому регламенту, что соответствует ст. 57, 58, п. 1, 2, ст. 59, ст. 87, 88 Технического регламента, п. 6.7, 6.7.10, 6.7.11, таблицы 6.12 СП 2.13130.2009.

7. В здании пожароопасные помещения отделяются противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45, с заполнением проёмов противопожарными дверьми ДМП-ПУЛЬС 01/30 размерами 0,9 х 2,1 м в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.

8. Помещения оборудованы системами естественной вентиляции с оборудованием обособленных вентиляционных каналов во внутренних несущих стенах в соответствии с п. 6.6 СП 7.13130.2013.

9. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, в соответствии с требованиями п. 4.1.1 СП 10.13130.2009.

10. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается в соответствии со ст. 52 Технического регламента применением:

10.1. объёмно-планировочных решений, ограничивающих распространение пожара за пределы очага пожара.

10.2. оборудованием помещений адресной автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа в соответствии с требованиями табл. А1 СП 5.13130 и СП 3.13130.

10.3. применением огнезащитного состава для деревянных конструкций чердачного помещения имеются акты скрытых работ.

11. Объект в соответствии со ст. 53 Технического регламента имеет объёмно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре:

11.1. Эвакуационные выходы из помещений размерами не менее 0,8 х 1,9 м в соответствии с требованиями п.п. 1, 3, 7, 8, 11, 12, 14 ст. 89 Технического регламента, п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 СП 1.13130.2009.

11.2. Лестничные клетки имеют выходы непосредственно наружу размерами 1,2 х 2 м в соответствии с требованиями п.п. 1, 3, 7, 8, 11, 12 ст. 89 Технического регламента, п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6 СП 1.13130.2009.

11.3. Пути эвакуации лестничные клетки имеют отделку с использованием водоземлюсионной краски и побелки с показателями пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2 для отделки стен и потолков, НГ для полов (бетон) в соответствии с п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, п. 5 ст. 52 таблица 3, ст. 28 Технического регламента.

11.4. Пути эвакуации лестничные марши имеют ширину не менее 1,35 м, уклон 1:2, одинаковую ширину и высоту проступи, что соответствует требованиям п. 4.4.2, п. 5.2.5 СП 1.13130.2009.

11.5. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша в соответствии с п. 4.4.3 СП 1.13130.2009.

11.6. Лестничные клетки имеют световые проёмы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже в соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009.

12. Деятельность пожарных подразделений обеспечивается:

12.1. Обеспечением выхода на кровлю здания через противопожарные люки ЛПМ-ПУЛЬС 01/60 размером не менее 0,8х0,6 м в соответствии с СП 4.13130.

12.2. Оборудованием по периметру кровли ограждение по ГОСТ 25772-83 в соответствии с требованиями СП 4.13130.

12.3. Устройством зазора шириной не менее 75 мм между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в соответствии с требованиями СП 4.13130.

13. Проводиться проверка сопротивления изоляции электропроводки в соответствии с требованиями ППР в РФ специализированной организацией имеющей свидетельство на данный вид работ, имеются акты.

14. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным составом в соответствии с ППР в РФ специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид работ, имеются акты.

15. В соответствии с ППР в РФ и ГОСТ Р 12.2.143- 2009 на объекте разработаны и вывешены планы эвакуации людей при пожаре, организована его практическая отработка, имеются акты.

16. Помещения детского сада оборудованы первичными средствами пожаротушения (ручными огнетушителями порошковыми и углекислотными) в соответствии с требованиями приложения 1 ППР в РФ и знаками пожарной безопасности.

Настоящую декларацию разработал

Заведующая МБДОУ детский сад №1

«Сказка»

«20» марта 2015 г.



И.А.Кукина