



УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МБДОУ  
Детский сад №1 «Сказка»  
Данилова Ярославской области  
И. А. Кукина

« 02 » 09 2011 г.

*Иванов 5 76*

# ИНСТРУКЦИЯ

## о действиях персонала детского сада При возникновении пожара

№ пп	Действия персонала	Порядок исполнения	Должность и фамилия исполнения
1.	Вызов пожарной команды	Звонить «01» по телефону, установленному в кабинете заведующего, в методическом кабинете, в комнате отдыха сторожей. Сообщить: «В детском саду пожар. Адрес: улица Циммервальда, дом 70А. Горит в _____. Сообщил _____»	Сотрудник первый обнаруживший пожар.
2.	Открывание наружных дверей	Открыть обе створки наружных дверей. Быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у входов. Всех выходящих из здания направить к месту сбора.	Кастелянша, завхоз
3.	Оповещение о пожаре	Включить систему оповещения нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре», находящейся в помещении контрольно-пропускного пункта.	Дежурный контрольно-пропускного пункта
4.	Эвакуация воспитанников	Эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ними помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь.  Объявить воспитанникам: «В связи с тем, что было сейчас объявлено по радиосети, необходимо покинуть детский сад. Прошу соблюдать порядок и следовать к лестнице». Показать направление движения: к наиболее надежной незадымленной лестнице, предварительно проверив наличие внутри нее подпора воздуха (при открывании двери входа на лестницу требуется значительное усилие, из нее с большой	Воспитатели, методист, технический персонал, находящийся на этаже.

		<p>скоростью вырывается воздух, находящийся в лестничной клетке под давлением).</p> <p>В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.</p> <p>После выхода людей плотно закрыть двери помещений, двери обеих лестничных клеток. Тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах.</p> <p>Выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник пожар;</p> <p>В случае необходимости принять меры к спасению людей, не успевших эвакуироваться.</p>	
5.	<b>Встреча пожарной команды.</b>	<p>Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации воспитанников.</p>	<p>Заведующий детского сада, завхоз</p>
6.	<b>Тушение пожара.</b>	<p><i>Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подвести огнетушитель к очагу пожара;</li> <li>• повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости);</li> <li>• при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его);</li> <li>• направлять струю порошка на внутреннюю сторону борта емкости (порошок,</li> </ul>	<p>Работники, не принимающие участие в эвакуации детей</p>

		<p>ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать порошком всю горящую поверхность.</p> <p>Запрещается использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением, более 1000 В.</p> <p><i>Порядок приведения в действие огнетушителя марки ОУ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;</li> <li>• повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной I плоскости);</li> <li>• во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) нельзя брать рукой за раструб, во избежание обморожения.</li> </ul>	
7.	<b>Эвакуация имущества.</b>	Эвакуировать в первую очередь документы из кабинета директора и медицинского кабинета.	Заведующий, завхоз, медсестра

Разработал: 



**Лист ознакомления  
С ИНСТРУКЦИЕЙ  
о действиях персонала детского сада  
при возникновении пожара**

ФИО	Должность	Подпись	Дата
Медведева С.А.	ст. воспит-ль	Медвед	
Соловьева У.В.	воспит-ль	Сол	
Сурганова М.В.	в-ль	Сурган	
Дерозова И.В.	в-ль	Дероз	
Рейн И.И.	пом. в-ль	Рейн	
Рыжова И.И.	ст. учр	Рыж	
Кустова А.Е.	мш. в-ль	Куст	
Минина А.А.	в-ль	Мин	
Гришкова И.В.	завхоз	Гриш	
Симонова	вахтер	Сим	
Иванова С.И.	маш. пост. деж	Ив	
Дерягина Д.В.	повар	Дер	
Евдокимова И.В.	повар	Евдок	
Васильева И.А.	вос-ль	Вас	
Колычев Е.И.	мш. воспит.	Колычев	
Курманович И.И.	восп-ль	Курман	
Иванова И.В.	мш. воспит.	Иванова	
Рогова Е.С.	мш. руковод.	Рого	
Корнева М.В.	мш. воспит.	Корнева	
Куранина Л.В.	воспитатель	Куранин	
Коломацкая М.И.	пом. воспит.	Коломац	
Мельникова А.А.	учитель-метод.	Мель	
Лашкина Т.А.	педагог-психолог	Лаш	